


# Udskiftning af radiator element til trådløs Danfoss type

## Vurdering af gammel element type

## Billede af det gamle element

## Ny, trådløs element type

**Betragt Element**



### Definitioner

Ventilen sidder i rør strengen i toppen af radiatoren og lukker mere eller mindre varmt vand ind i radiatoren.

### Ventil



Elementet sidder på ventilen. I elementet sidder en temperatur-føler, der måler temperaturen i rummet og "sender besked" til ventilen om hvor meget vand der skal lukkes ind i radiatoren.

### Element



Element monteret på ventil med SNAP



Element fastspændt på ventil med skrue med indvendig sekskant (umbraco skrue)



**Brug RA (013G2755)**



**Ikke Danfoss fabrikater.**  
F.eks. Heimeier og Oventrop

Element fastspændt på ventil med omløber



**Brug RA-K (013G2735)**



Element fastgjort ventil med spændebånd med kærsv skrue



32 mm

**Vigtigt: Udvendig diameter på spændebånd = 32 mm**

**Brug RAVL (013G2795)**



Element fastgjort ventil med spændebånd med kærsv skrue



≈ 41 mm

**Vigtigt: Udvendig diameter på spændebånd ≈ 41 mm**

**Brug RAV (013G2785)**

